



Директору
МКОУ «Долголессковская ОШ»

Ахромеевой Н.И.

Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прокуратура Каменского района

ул. Комсомольская, 14, с. Архангельское,
Тульская область, Россия, 301990

13.05.2024

№ 7-03-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства,
регулирующего пожарную безопасность

Прокуратурой Каменского района Тульской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МКОУ «Долголессковская ОШ», в ходе которой в деятельности данного учреждения, выявлены существенные нарушения законодательства, регулирующего пожарную безопасность.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На основании п.15 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности, в том числе относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что требования пожарной безопасности представляют собой специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 (в ред. Федерального закона 10.07.2012 N 117-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые

акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Согласно ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Нормы обеспечения пожарной безопасности регулируются правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "О противопожарном режиме" (ППР-1479). Нормами пожарной безопасности, утвержденными Приказом Министерства РФ по делам ГО, ЧС № 315 от 18.06.2003 г. (НПБ 110-03). Сводом правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» №6.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 115. Сводом правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009, утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175.

Пункт 1 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "О противопожарном режиме" (далее Правила) устанавливает, что данные правила обязательны для применения и исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Согласно п. 14 Правил, руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

В ходе проверки установлено, что в МКОУ «Долголессковская ОШ», выявлены следующие нарушения требований норм и правил пожарной безопасности:

- в здании образовательного учреждения не обеспечено наличие исправного самозакрывающегося устройства на двери эвакуационного выхода, ведущего из основного коридора образовательного учреждения («Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479 п. 14);

Несоблюдение требований пожарной безопасности, допущение указанных нарушений норм и требований пожарной безопасности является существенным нарушением конституционных прав человека и гражданина на жизнь и охрану здоровья, могут явиться причиной возникновения пожара, гибели несовершеннолетних.

Причиной допущения указанных нарушений является игнорирование требований законодательства о пожарной безопасности, что выражается в ненадлежащем исполнении работниками МКОУ «Долголессковская ОШ» должностных обязанностей по пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора.
2. Принять меры по устранению причин и условий, способствующих выявленным нарушениям и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в указанных в настоящем представлении нарушениях должностных лиц.
4. О дне и времени рассмотрения представления сообщить межрайонному прокурору.

В соответствии со ст. 24. Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в письменной форме в месячный срок сообщите в прокуратуру Каменского района.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

С.С. Косинов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D0D5574783ED2804FACBB4A6FE8B9AFE
Владелец Косинов Сергей Сергеевич
Действителен с 19.02.2024 по 14.05.2025